

ВЕСТНИК АБАЛАКОВО

Официальное издание органов местного самоуправления Абалаковского сельсовета Енисейского района Красноярского края



№ 8 от 05.03.2020 года

В номере: **Уважаемые налогоплательщики! Постановление № 12-п от 05.03.2019г. Газета ОНД.**
Напечатано на компьютере по адресу: 663141 Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Нефтяников, 7, тел. 83919578506 Ответственный за выпуск: специалист сельсовета Черепанова Л.В.
Распространяется бесплатно. Тираж-40 экземпляров.



УСТУПИ ДОРОГУ ПОЖАРНЫМ АВТОМОБИЛЯМ

ЗИМА ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ!!!

В период отопительного сезона причиной возгораний являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, а в особенности печного отопления, которое зачастую эксплуатируется с трещинами в дымоходах, без разделок до сгораемых конструкций стен, перегородок и перекрытий, а также без предтопочных листов.

Зима еще не закончилась, но лето еще не наступило. И пока еще есть время - следует позаботиться о безопасности самым тщательным образом:

- своевременно устранять трещины в кладке печей и дымоходов;
- периодически очищать дымоходы и печи от сажи;
- не эксплуатировать металлические печи кустарного производства;
- не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- не устанавливать к топящимся печам мебель, дрова и другие сгораемые материалы;
- не применять для розжига печей бензин и другие горючие жидкости;
- установить перед топоч-

ной дверцей печи на полу предтопочный металлический лист не менее 0,5 x 0,7 метра.

Серьезную опасность также представляет неправильная эксплуатация электрических сетей. Любой провод или выключатель рассчитан на определенную силу тока. И если сила тока выше нормы, то происходит нагрев провода. Этого можно избежать, если не допускать перегрузки электросети путем наименьшего использования электронагревательных приборов и соблюдать следующие правила:

- электронагревательные приборы должны быть только заводского изготовления;
- не допускается устанавливать электронагревательные приборы вблизи легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов;
- не следует оставлять включенными в сеть электронагревательные приборы без присмотра, особенно если к ним имеют доступ дети;
- проверяйте состояние устройств защитного отключения, предохранителей (пробок) электросчетчика;
- не допускайте прокладку электропроводов по горючему основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами;
- эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

СОГРЕТЬСЯ или СГОРЕТЬ?



Не используйте самодельные и неисправные обогреватели

- Не использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- Соблюдение самых простых правил пожарной безопасности может спасти вам жизнь и предупредить пожар.
- Если каждый будет осознавать свою личную ответственность за

нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности, то будет спасено немало материальных ценностей и не одна человеческая жизнь.

При возникновении пожара звоните по телефону: 01, 8(39195) 2-25-52, 101 по сотовому 911, 112, 101 не забудьте назвать адрес пожара и вашу фамилию.

За любой информацией по вопросам требований пожарной безопасности, а также при фактах их нарушений Вы можете обратиться в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 122 «А», кабинет 207, телефон: 8(39195) 2-23-07.

**Старший инспектор
ОНД и ПР по г. Енисейску,
Енисейскому и Северо-Енисейскому районам
капитан внутренней
службы Громов Д.К.**



Не оставляйте без присмотра печь!

Тираж 999 экземпляров. Дата подписи в тираж 26.02.2020
верстка и печать ОНД и ПР по городу Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам

Каждый день многие люди попадают в ситуации, когда им срочно необходима помощь пожарных или спасателей. Зимой дорожная обстановка существенно осложняется: гололедица, снежный накат-все это создает помехи автомобилям и существенно замедляет движение. Каждую минуту пожарно-спасательные подразделения готовы выехать им на помощь, а для пожарных или спасателей спешащих на место экстренного вызова, на счету каждая секунда. От скорости их прибытия на место происшествия или пожара напрямую зависят жизни и здоровье людей. Они спешат – но не всегда успевают...

При приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.

К таким транспортным средствам относятся в первую очередь, экипажи экстренных служб: скорой помощи, пожарной охраны и полиции. Это обосновано тем, что от скорости передвижения таких автомобилей зависит здоровье, а иногда и жизнь людей.

К сожалению, не все водители считают своим долгом уступить дорогу спешащему по вызову спецавтомобилю. Результат



ЗАГОРАЖИВАЯ ПРОЕЗД ПОЖАРНЫМ, ТЫ ОБРЫВАЕШЬ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ!

- пожарные не могут оперативно прибыть на место вызова и своевременно ликвидировать ЧС и потушить пожар.

Нередко огнеборцам приходится сталкиваться еще с одной серьезной проблемой – это заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую практически невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна площадка. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.

И еще есть одна проблема в нашем городе. При тушении круп-

ных пожаров в непосредственной близости от места пожара собирается масса любопытствующих, которые бросают свои машины в местах проезда или расстановки пожарных автомобилей. Хочется напомнить, что зачастую тушение производится «с колёс», на подвозной воде. И тогда для беспрепятственного движения пожарных машин приходится задействовать сотрудников ДПС.

Обращаем внимание автомобилистов на правила дорожного движения, касающиеся проезда и следования пожарной техники:

- При приближении транспортного средства, имеющего указанные спецсигналы, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда техники.
- Запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства.

- Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости.

- Выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять свободные места для подъезда специальной техники.

Нельзя допускать, чтобы из-за невнимательности или же безучастия люди оставались без помощи. Не оставайтесь равнодушными!

Помощь может понадобиться каждому. Быть может, она спешит именно к вам!

Единый телефон
службы спасения

«101»

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ - ПРИЧИНА ПОЖАРА

С начала 2020 года в г. Енисейске произошло несколько пожаров, причиной которых стало короткое замыкание электропроводки.

Так, 30.01.2020 в 02:58 на пульт ЦППС поступило сообщение о загорании жилого дома по адресу: г. Енисейск, ул. Бабушкина д. 35. На тушении работали 6 автоцистерн, штабной автомобиль, 17 человек личного состава, 3 звена газодымозащитной службы. Привлекались службы: электросети, «03».

Самостоятельно, до прибытия пожарно-спасательных подразделений, эвакуировались 11 человек, в том числе 5 детей.

В результате пожара произошло обрушение кровли по всей площади. Общая площадь пожара 208 кв.м. Предварительная причина пожара – КЗ электроприбора в квартире.

1.02.2020 в 17:18 на пульт ЦППС поступило сообщение о загорании в спортзале СОШ № 9. На тушении пожара работали 8 автоцистерн, 19 человек личного состава, 2 звена газодымозащитной службы. Привлекались службы: электросети, «03».

На момент прибытия первого подразделения: сильное задымление в спортзале. В пути сформировано звено ГДЗС для проверки на наличии людей и поиска очага. Самостоятельно, до прибытия пожарно-спасательных подразделений, эвакуировались 25 человек, в том числе 24 ребенка. В результате пожара повреждено помещение с вентиляционной камерой и вентиляционным оборудованием на площади 20 кв.м. Предварительная причина пожара – КЗ электрооборудования в вентиляционной камере.

Наиболее трагический пожар произошел 23.01.2020 в г. Шарыпово, п. Дубинино ул. Дружбы, д.5, кв. 90. Запах электропроводки из квартиры № 90. Огнем повреждена бытовая техника (телевизор) на площади 1 кв.м. В результате пожара погибло 3 человека (семья).

Одной из основных причин возникновения пожаров является



неисправность электрооборудования в жилых домах и надворных постройках.

Наиболее распространенные причины, по которым может произойти короткое замыкание в квартире или доме — это перетирание изоляции в местах, где провода перегибаются. Например, у входа в штепсельную вилку, патрон, настольную лампу, утюг и т.п., а также перекручивание проводов, сгибание проводов под острым углом, повреждение изоляции проводов.

Также короткое замыкание может произойти из-за повреждения скрытой проводки в результате непредусмотренных действий при забивании гвоздей и пробивании в стене отверстий. Еще одна причина коротких замыканий — перегрев и, как следствие, разрушение изоляции из-за пользования электроприборами, потребляющими большой ток, при плохом состоянии электропроводки.

Во избежание короткого замыкания необходимо тщательно следить за исправностью электропроводки и электроприборов. Ни в коем случае нельзя допускать замены перегоревших пробок пучками проволоки — «жучками», так как ток, проходя через такой суррогат предохранителя, способен значительно превысить допустимый, в результате чего может загореться изоляция проводов и возникнуть пожар. Сгоревшие плавкие предохранители надо заменить другими, но только заводского изготовления.

Чтобы не допустить возникновения пожара следует выполнить следующие правила и требования пожарной безопасности:

- тщательно проверьте исправность электропроводки, постоянно следите за их исправностью, за целостностью розеток, вилок и электрошнуров. Удлинитель предназначен для кратковременного подключения бытовой техники; после использования их следует отключать от розетки. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами и через дверные пороги. Необходимо пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой.

- не оставляйте без присмотра находящиеся под напряжением телевизоры, радиоприемники, магнитофоны и другие бытовые электронагревательные приборы, уходя из квартир и жилых домов. Особенно это касается использования электрообогревателей. Ведь при наступлении холодов именно они становятся причинами пожаров. И не только в жилых домах, но также в бытовках, гаражах, производственных, административных и других помещениях.

Как показывает статистика, за 2019 год в г. Енисейске и Енисейском районе произошло 31 пожар по причине короткого замыкания электропроводки, в 2020 году уже зарегистрировано 4 пожара по этой же причине.

Исправная электрическая проводка – залог пожарной безопасности!!!

Телефоны: 01 (набор номера со стационарного телефона), 101, 112 – набор с сотовых телефонов.

**ПНК 76 пожарной спасательной части
Алямаев А.А.**

г. Енисейск:

- произошло пожаров – 9
- погибло людей на пожарах – 1
- получили травмы на пожарах – 2
- материальный ущерб от пожаров – 1 016 000 рублей.

Енисейский район:

- произошло пожаров – 9
- произошло лесных пожаров – 0
- погибло людей на пожарах – 0
- получили травмы на пожарах – 0
- материальный ущерб от пожаров – 2 295 000 рублей.

Северо - Енисейский район:

- произошло пожаров – 3
- произошло лесных пожаров – 0
- погибло людей на пожарах – 0
- получили травмы на пожарах – 0
- материальный ущерб от пожаров – 0 тыс. рублей.

**Так например:
15 февраля 2020 года**

в 5 час 13 мин на пульт диспетчера ПСЧ-76 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю» г. Енисейска, поступило сообщение о пожаре в жилом, 2-х этажном доме, расположенном по адресу: Енисейский район, п. Новокарино, ул. Школьная.

На момент прибытия первого пожарного подразделения было видно, что внутренняя часть квартиры №2 охвачена огнем, первый и второй этаж задымлен.

В ходе проверки было установлено: жилой дом представляет собой 2-х этажное, одноподъездное, 8-ми квартирное строение, 5 степени огнестойкости, кровля шиферная по деревянной обрешетке, освещение электрическое, отопление печное, дом размером 20 х 14 м.



ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ г. ЕНИСЕЙСКА, ЕНИСЕЙСКОГО И СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНОВ НА 26.02.2020 ГОД.

В ходе осмотра установлено, что с наружной стороны дом повреждений не имеет, за исключением следов закопчения над оконными проемами кв. №2. Внутренняя часть кв. №2 имеет следы повреждений по всей площади, пол и межкомнатная перегородка кухни, полностью выгорели. Возле отопительной печи на потолке, в месте прохождения деревянной перегородки, имеется сквозной прогар.

Квартиры №1,5,6,7,8 не жилые, оконные проемы разбиты, отопительные печи частично разобраны, внутри помещений большое кол-во бытового мусора. При вышеизложенных обстоятельствах можно предположить, что причиной пожара явилось загорание деревянной перегородки, вследствие сильного нагрева от отопительной печи.

19.02.2020 в 12 час. 13 мин. в ПСЧ по телефону «01» поступило сообщение о пожаре по адресу: Енисейский район, д. Ялань, ул. Луговая.

По прибытию пожарных было установлено, что из-под кровли дома, а так же из окон сочится сильный дым, окна и двери закрыты. Пожар ликвидирован в 14 час. 41 мин. подразделением ПСЧ-76 на площади 100 м².

16.02.2020 в 13 час. 46 мин. в ПСЧ по телефону «01» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле Mazda 3 по адресу: г. Енисейск, ул. 40 лет Октября р-он д. 21. На момент прибытия первого пожарного подразделения было видно, что моторный отсек охвачен огнем.



В ходе проведения проверки 17.02.2020 года было установлено, что пострадала передняя часть автомобиля, на правом переднем крыле полностью выгорело лакокрасочное покрытие, так же выгорела передняя

правая фара. В моторном отсеке в большей степени выгорели горючие элементы с правой стороны. При детальном осмотре было обнаружено, что в противотуманных фарах установлены дополнительные блоки розжига. Так же было обнаружено, что передний усилитель лонжеронов частично откручен и имеется зазор около 5 мм.

Проверкой установлено, что причиной возникновения пожара явилось неисправность электрооборудования автомобиля.

19.02.2020 в 12 час. 13 мин. в ПСЧ по телефону «01» поступило сообщение о пожаре по адресу: Енисейский район, д. Ялань, ул. Луговая.



По прибытию пожарных было установлено, что из-под кровли дома, а так же из окон сочится сильный дым, окна и двери закрыты. Пожар ликвидирован в 14 час. 41 мин. подразделением ПСЧ-76 на площади 100 м².

В ходе проведения проверки 19.02.2020 года было установлено, что объектом пожара является частный, не жилой дом, используемый как дача, размером 10х10 м, освещение электрическое, отопление печное, вентиляция естественная.

В ходе осмотра установлено, внутренняя часть дома имеет следы повреждений по всей площади, в помещении зала на полу имеется сквозной прогар. Со слов хозяина в данном месте был оставлен включенный электрообогреватель.

При вышеизложенных обстоятельствах можно сделать вывод, что причиной пожара явился НППБ при эксплуатации электронагревательных приборов собственником имущества.

31 декабря 2019 года в 23 час. 13 минут на пульт отдельного поста ПСЧ-94 ФПС п. Тея ФГКУ «9 отряд ФПС по Красноярскому краю» поступило сообщение о пожаре в жилом доме, по адресу: Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Молодежная 2. На момент прибытия первого отделения отдельного поста ПСЧ-94 ФПС п. Тея на АЦ-40, при проведении разведки установлено, что горит кровля, потолочное перекрытие на площади 80 кв.м., квартиры №1, одноэтажного трехквартирного жилого дома. Угроза распространения огня по кровле на квартиру №2; №3 через чердачное помещение.

Принятыми мерами 01.01.2020г. в 03 час. 52 мин. пожар ликвидирован силами дежурного караула ОП ПСЧ-94 ФПС п. Тея, 2ед. АЦ-40, состав 5 человек; ПСЧ-94, ФГКУ «9 отряд ФПС по Красноярскому краю» 1ед. АЦ-40, состав 3 человека; МУП УКРП 1-ед. техники, 1 человек.



В результате пожара огнем полностью уничтожены три квартиры одноэтажного жилого дома, на площади 102 кв. м. (несущие стены, межкомнатные перегородки, потолочные перекрытия, деревянная кровля, крытая рубероидом). Погибших, травмированных нет.

Исходя из проведенного осмотра места пожара, объяснений участников тушения, причиной по-

жара послужил нагрев деревянного потолочного перекрытия, в ходе отопительного процесса, в месте прохождения стенок дымохода, через потолочное перекрытие, произошёл нагрев, деревянных конструкций от кирпичной трубы, их тление, что способствовало сильному задымлению, воспламенение, возгорание деревянных конструкций чердачного перекрытия и дальнейшее развитие пожара.

6.01.2020г. произошёл пожар в нежилом здании административно-бытового назначения по адресу: 663282 Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп. Северо-Енисейский, ул. Механическая 8. В ходе проведения проверки было установлено, что очаг располагался в помещении кофегарки, данного здания по выше указанному адресу, на общей площади 110 кв.м.



В результате слаженных действий данное возгорание ликвидировано пожарным подразделением ПСЧ-94. Вероятной причиной возгорания явилось замыкание электропроводки при работе электрических блок тэн, отопительного котла, или неисправность аппаратов защиты данного электротехнического узла. Данное, подтверждается наличием повреждений деревянного пола и стены, в месте установки отопительного котла и аппаратов защиты.

